



«Индивидуальный Предприниматель»
Власов Сергей Валерьевич»

603016 г. Нижний Новгород, ул. Монастырка д. 5А,
тел. (831) 290-86-69, факс. (831) 295-52-35

Сертификат соответствия № РОСС RU.ТР06. Н00341 с 30.07.2019 по 29.07.2022
Сертификат соответствия № RU C-RU.АД67.В.00127/19 №0020687 с 11.09.2019 по 10.09.2022

ПАСПОРТ

мат базальтовый прошивной
из базальтового супертонкого волокна
торговой марки «Minol»
по ТУ 5769-001-0164840370-2010

МПБ-40 6000.1000.30

Номер партии: 278
Дата изготовления: 04.12.2019 года
Количество упаковочных мест: 420
Количество изделий: 420
Объем партии: 75,6 м³

Наименование показателя	Нормы ТУ 5769-001-0164840370-2010	Фактически
1. Длина, мм	6000 (+50/-40)	5999
2. Ширина, мм	1000 (+/-20)	1001
3. Толщина, мм	30 (+/-7)	30
4. Плотность, кг/м ³	40	40
5. Теплопроводность Вт/мК, при температуре 25+5 °С или 298+278,5 К не более	0,035	0,035
125+5 °С или 398,15+278,5 К не более	0,065	0,065
298+5 °С или 571,15+278,5 К не более	0,110	0,110
6. Влажность %, не более	2	2
7. Температура изолируемых поверхностей	от - 260°С до + 850°С	от - 260°С до + 850°С
8. Прощит ровингом базальтовым	НРБ17-600-КВ-42	НРБ17-600-КВ-42

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 5769-001-0164840370-2010.

/ Мастер производства ИП Власов С.В.


Иванов.А.И.